

TESTER TVRDOSTI VODY



Návod k použití

1. Opláchněte odkalovací nádobu vodou, která má být testována a doplňte po značku 5 ml.
2. Přidejte 1-2 kapky indikátoru a kružte. V případě tvrdosti vyšší než 3 ppm CaCO_3 se objeví vínově červená barva (modrá barva označuje nepřítomnost tvrdosti. Při tvrdosti nižší než 3 ppm přechází barva z fialové, přes šedou k růžové).
3. Přidejte titrant po kapkách a zamíchejte po každém přidání. Počítejte kapky, dokud se barva nezmění z červené na modrou. Každá kapka odpovídá 1) fr stupni (1)fr = 10 ppm CaCO_3)
4. Pro změkčenou vodu, naplňte nádobu po značku 10 ml a přidejte 2-4 kapky indikátoru. Každá kapka titrantu odpovídá 0,5° fr stupni.

TESTER TVRDOSTI VODY



Návod na použitie

1. Opláchnite odkaľovacie nádobu vodou, ktorá má byť testovaná a doplňte po značku 5 ml.
2. Pridajte 1-2 kvapky indikátora a krúžte. V prípade tvrdosti vyšší ako 3 ppm CaCO_3 sa objaví vínovo červená farba (modrá farba označuje neprítomnosť tvrdosti. Pri tvrdosti nižší ako 3 ppm prechádza farba z fialovej, cez šedú k ružovej).
3. Pridajte titrant po kvapkách a zamiešajte po každom pridaní. Počítajte kvapky, kým sa farba nezmení z červenej na modrú. Každá kvapka zodpovedá 1) fr stupni (1) fr = 10 ppm CaCO_3
4. Pre zmäččenú vodu, naplňte nádobu po značku 10 ml a pridajte 2-4 kvapky indikátora. Každá kvapka titrant zodpovedá 0,5 ° fr stupni.